

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области
460000 г. Оренбург ул. Гая, 21, Телефон 8(3532) 77-62-35 mchsoren@gmail.com
Отделение надзорной деятельности по Ленинскому району г. Оренбурга

(наименование органа государственного надзора)

г. Оренбург, ул. Луговая, д 78А, тел. (3532)33-15-04

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 84/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Нефтегазоразведочный техникум» г. Оренбурга (ГАОУ СПО «НЕФТЕГАЗОРАЗВЕДОЧНЫЙ ТЕХНИКУМ» Г.ОРЕНБУРГА)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
г. Оренбурга по пожарному надзору № 84
от « 4 » марта 2016 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 16 ч 00 мин.
« 15 » марта 2016 г. по 10 ч 00 мин. « 4 » апреля 2016 г.
проведена проверка

старший инспектор отделения надзорной деятельности по Ленинскому району г. Оренбурга Сухова Юлия Григорьевна, Начальник отделения надзорной деятельности Шумов Сергей Юрьевич
(должность, звание, ФИО государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку,
Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Нефтегазоразведочный техникум» г. Оренбурга, по адресу: г.Оренбург, пр-кт. Гагарина 15
наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с зам. директора по АХЧ Кабановым Владиславом Владимировичем
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Пожарные краны не размещены в пожарных шкафах из негорючих материалов (Административное здание)	Правила противопожарного режима в РФ п.57	27.03.2017	выполнено
2	Руководитель не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний (Административное здание)	Правила противопожарного режима в РФ п.24	27.03.2017	

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
3	Двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах (Административное здание)	СНиП 21-01-97* п.6.18*	27.03.2017	Выполнено
4	Эвакуационный выход из подвала не предусмотрен непосредственно наружу обособленным от общих лестничных клеток здания. (Административное здание)	СНиП 21-01-97* п.6.9*	27.03.2017	
5	Помещения не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации (подвал)	ст.4,6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.; п.9.табл А 1СП 5.13130.2009 п.14	27.03.2017	
6	В помещениях отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (подвал)	ст.4,6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.; СП 3.13130.2009 п.3.1, НПБ 104-03	27.03.2017	
7	Двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах (общежитие)	СНиП 21-01-97* п.6.18	27.03.2017	Выполнено
8	Люк на кровлю выполнен не противопожарным 2 типа размерами не менее 0,75x1,5 м.(Общежитие)	СНиП 21-01-97* п.5.14 таб.2 п.8.4*	27.03.2017	
9	Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (библиотека, лаборатория) (Общежитие)	СНиП 21-01-97* п.7.4	27.03.2017	Выполнено

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

